



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nr referencyjny: 1/2015

Aleksandrów Łódzki, dn. 07.10.2015 r.

Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 EURO
na „Termomodernizację części budynku SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim,
Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?

Odpowiedź

Dopuszcza się stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o właściwościach użytkowych określonych w projekcie.

Pytanie nr 2

Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi?

Odpowiedź

Zastosowany system nie musi posiadać kompletnych badań ogniowych i badań zapewniających bezpieczeństwo ludzi.

Zamawiający

DYREKTOR
SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

lek. med. Małgorzata Wieczorek