

Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 EURO
na „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ –
budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
w Aleksandrowie Łódzkim”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o informację czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie następujące rzeczy ujęte w projekcie technologii medycznej:

1. Pojemniki na odpady, dozowniki na mydło w płynie, pojemniki na płyn dezynfekcyjny, pojemniki na papierowe ręczniki, pojemniki na papier toaletowy i pojemniki higieniczne;
2. w pomieszczeniach wc: wieszaki i lustra ścienne;
3. urządzenia technologii medycznej (np. aparaty, ssaki, wanny itp.) oraz chłodziarki farmaceutyczne;
4. wyposażenie pomieszczeń socjalnych: chłodziarka, mikrofalówka oraz czajnik elektryczny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres postępowania nr 1/2017 nt. Wykonania budowy Filii SP ZOZ - budynku przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim nie obejmuje elementów wymienionych w punktach 1, 2, 3, 4.

Zamawiający

DYREKTOR
SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

lek. med. Małgorzata Wieczorek